г. Майский	
(место составления предписания)	

1	6.	03.	20	17	года

(дата составления предписания)

12.00

(время составления предписания)

ПРЕДПИСАНИЕ КАВКАЗСКОГО УПРАВЛЕНИЯ РОСТЕХНАДЗОРА № 968-рПл-Д8.2

Выдано

Муниципальному казенному учреждению дополнительного образования «Центр детского творчества» {ИНН 0703004200}

полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование, в том числе фирменное наименование

юридического лица, фамилия, имя и (в случае, если имеется) отчество индивидуального предпринимателя

Предписание составлено:

Кавказским Управлением Ростехнадзора по КБР

наименование органа государственного контроля (надзора)

Государственным инспектором отдела энергетического надзора и по

надзору за ГТС_ по КБР — Мендохов Алим Арсенович должность, фамилия и инициалы должностного лица, уполномоченного на проведение проверки и выдающего предписание

в процессе проводимой (проведенной) плановой / внеплановой проверки, согласно распоряжения № 968-р Пл-Д8.2 от «21» февраля 2017 года Зам. руководителя вид документа с указанием реквизитов (номер, дата), фамилии, имени, отчества (в случае, если имеется), должность руководителя, заместителя руководителя органа

Кавказского Управления Ростехнадзора Бифова Беслана Хасановича государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля, издавшего распоряжение или приказ о проведении проверки)

в присутствии и.о. директора Гладченко Светланы Вячеславовны

выявлены следующие нарушения требований законодательных и иных нормативно правовых актов Российской Федерации:

		Наименование	Срок устранения
*.		нормативного,	нарушения
№	Конкретное описание (суть)	нормативного	
п.п.	выявленного нарушения	технического документа,	
		статьи требования	
		которого нарушены	
.1	2	3	4
	Перед электрощитами	ИПИСЗ п.2.12.1	18.04.2017г.
1	отсутствуют диэлектрические		
	коврики и подставки		
2.	Применяются плавкие	ПТЭЭП п.2.2.16, п.	При получении
2.	некалиброванные вставки.	2.5.4	предписания на руки
3.	Нет однолинейной схемы	ПТЭЭП п.1.8.9	18.04.2017z.
J.	электроснабжения.	п.1.5.18	
	Не произведены лабораторные	ПТЭЭП пп.2.12.17,	18.04.2017z.
8	профиспытания	2.7.13	
	электрооборудования,		
4.	испытания и измерения		
۰	сопротивления изоляции	-	
	проводов, кабелей и	,	
Mary and the second sec	заземляющих устройств		
5	Электропроводка выполнена с	ПУЭ п.п. 2.1.21	18.04.2017г.
,	нарушениями		
6	РУ (электрощитовая) не	ПТЭЭП п.2.2.21,	18.04.2017z.

1	укомплектовано	ПОТПЭЭ п.1.4	
	электрозащитными		
	средствами, индивидуальной		Park of State of Stat
	защиты в соответствии с	T)	
	нормами комплектования		
	ВРУ 0,4 кВ не обеспечена	ПТЭЭП п. 1.6.10	18.04.20172.
7	запасными частями и		
	материалами		
	На заземляющие устройства		18.04.2017г.
8	каждого ВРУ 0,4 кВ	ПТЭЭП: п. 2.7.15	
	отсутствуют паспорта ЗУ.	9	
	Ответственный за		18.04.2017г.
	электрохозяйство не прошел		
9	очередную проверку знаний	ПТЭЭП п.1.4.28	
	норм и правил работы и		
	электроустановках		

За неисполнение или ненадлежащее исполнение в срок настоящего предписания лицо, которому выдано предписание, несет административную ответственность, предусмотренную частью 1 статьи 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

О выполнении настоящего предписания в срок до «18» апреля 2017г. уведомить

Кавказского Управление Ростехнадзора

наименование

КБР, г. Нальчик, ул. им. П.М. Киримова, 136. Телефон/факс 8 (866-2) 91-99-44

адрес органа государственного контроля (надзора)

Предписание выдал:

Государственный инспектор ОЭН, и по надзору за ГТС по КБР

(должность)



Мендохов Алим Арсенович (расшифровка подписи)

Первый экземпляр предписания для исполнения получил(а) и с его содержанием ознакомлен(а)

И.о. директор МКУ ДО «Центр детского творчества»

(должность руководителя организации)



Гладченко Светлана Вячеславовна

(расшифровка подписи)